



ΡΔιεύθυνση Περιφέρειας
Πελοποννήσου - Ηπείρου
Περιοχή Σπάρτης
Θερμοπυλών 139 & Αγίδος,
231 00 Σπάρτη

Πληροφορίες:
Κ.ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
Τ 2731081723
k.aivaliotis@deddie.gr

Αρ./Ημερ.: 319190 / 25-9-25

Προς: Ζαχαρίας Σουρής
Ποταμός 80100 ΚΥΘΗΡΑ

Περίληψη: Διακοπές ηλεκτροδότησης

Σχετικά: Ηλεκτρονικό αίτημα σας με Αρ.Πρ: ΓρΔ/317259/24.09.2025

Απαντώντας στην σχετική επιστολή σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Οι διακοπές στις οποίες αναφέρεστε είναι εντός των επιτρεπτών ορίων, αφορούν στιγμιαίες λειτουργίες των διακοπών προστασίας των γραμμών Μέσης Τάσης και διαρκούν 0,45 δευτερόλεπτα περίπου. Αποτελούν διεθνή πρακτική και είναι επιβεβλημένες στα εναέρια δίκτυα Διανομής, προκειμένου να αποφεύγονται παροδικά σφάλματα, που οφείλονται σε εξωγενή αίτια (ατμοσφαιρικές υπερτάσεις, στιγμιαίες υπερφορτίσεις καταναλωτών, βραχυκυκλώματα από τεχνητή βροχή, επαφή δένδρων με το δίκτυο, καθαλατώσεις, κακοκαιρίες, κεραυνούς, κτλ). Σε αντίθετη περίπτωση η βλάβη που θα προκαλείτο στο δίκτυο θα ήταν μόνιμη και εκτεταμένη, με επακόλουθο μεγαλύτερο χρόνο διακοπής και ταλαιπωρίας του κοινού.
2. Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50160/November 1999, με το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN/50160/25.05.2000, που παραμένει σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίες, οι στιγμιαίες διακοπές μπορεί να διαρκούν έως και τρία λεπτά, ενώ ο αριθμός τους ετησίως κυμαίνεται από λίγες δεκάδες μέχρι αρκετές εκατοντάδες.
3. Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384/12-12-2002 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» που επικυρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (Φ.Ε.Κ. 470/Β'/05-03-2004) και στους Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ, άρθρο-6), προβλέπεται η προαιρετική με μέριμνα των ιδιωτών εγκατάσταση συσκευών προστασίας έναντι διαταραχών της τάσης τροφοδότησης. Στο εμπόριο διατίθενται τέτοιου είδους διατάξεις προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι καταναλωτές πρέπει να διερευνούν τη συμφωνία της ευαισθησίας του εξοπλισμού τους με τα σχετικά περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας πρότυπα και επιπρόσθετα να εξετάζουν τη σκοπιμότητα εγκατάστασης διατάξεων προστασίας στην ηλεκτρική τους εγκατάσταση (π.χ. επιτηρητές τάσης, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος).

4. Οι διακοπές ρεύματος μικρής διάρκειας που παρουσιάστηκαν σε ολόκληρη την περιοχή της Ν.Α Λακωνίας και Κύθηρα οφείλονταν σε συνδυασμό ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών όπως ασυνήθιστη για την εποχή ανομβρία, ιδιαίτερα αυξημένη υγρασία, έντονες ανεμοπτώσεις με συγκεκριμένη κατεύθυνση ανέμων, μεταφορά θαλασσινού υγρού στοιχείου προς τα παρακείμενα δίκτυα και αντιμετωπίστηκαν άμεσα με τις κατάλληλες ενέργειες.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Aivaliotis', is written over the text.

Κ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
Αν. Δ/ντης
Περιοχής Σπάρτης

Κοινοποίηση : ΔΠΠ-Η/ΤΤΕΔ
ΓρΔ (συσχέτιση 317259/24.09.2025
ΡΑΕ info@raaey.gr